

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének**13/2012.****J E G Y Z Ő K Ö N Y V E**

Készült: 2012. november 8-án 9.00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott **rendkívüli képviselő-testületi ülésről**.

Az ülés helye: Tolmács Községi Ház tárgyalóterme (2657 Tolmács, Béke tér 13.)

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester

Jelen vannak:	Hajnis Ferenc	polgármester
	Dudás Gergely	alpolgármester
	Csehek József	képviselő
	Dudásné Rudnai Krisztina	képviselő
	Hámori Imréné	képviselő
	Torma Andrea	körjegyző

A Polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőként felkéri Csehek József képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A Polgármester ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi téma. A képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – a következő napirendet tárgyalja:

Napirend	Előterjesztő
1. Sportcsarnok utólagos szigetelése, javítása, alaptest megerősítése – árajánlat megtárgyalása	Hajnis Ferenc polgármester

1. Napirend Sportcsarnok utólagos szigetelés javítása, alaptest megerősítése – árajánlat megtárgyalása

Hajnis Ferenc polgármester

A múlt héten jelezte felém Csehek József, hogy a sportcsarnok belülről vizesedik. Tegnap nap folyamán megnéztem, valóban így van, a belső vakolat málik le. Először azt gondoltam, hogy a mostani felújítási munkák hibája, de aztán kívülről is megnéztük a falat, és kiderült, hogy a töltött föld elvált a sportcsarnok falától, és ott nagy mennyiségű víz tud befolyani az épület falához és az alaphoz. Ezek után kihívtam a Börzsöny Kontakt Kft. szakembereit, akik megerősítették, hogy itt bizony nagy mennyiségű esővíz folyik be, és azt is megállapították, hogy annak idején, 1998. környékén, mikor a sportcsarnok épült, a szigetelés elég silány minőségben készült, mert csak egy réteg kátránypapírral szigetelték, amelynek az elévülési ideje 10 év, ami azóta elkopott, elhasználódott. Ezen a megbeszélésen a helyszínen volt Dudás Gergely alpolgármester is és Csehek József képviselő is.

A helyszínen az is megállapítottuk, hogy az épület északi homlokzata elvált 1 centimétert, ezért abban maradtunk, hogy ha már egyszer a szigetelést csináljuk, és ki kell bontani a földet, akkor már érdemes az alapozást is megerősíteni, úgy, hogy ezt az 1 centis elválás további romlását és az épület további süllyedését meg tudjuk akadályozni. Ezért kerül ilyen sokba ez a munka.

Ezt követően megkaptam a Börzsöny Kontakt Kft-től ezekre a munkákra az árajánlatot, amit most átadok a testületnek, nézzétek át, van-e kérdés, észrevétel, más javaslat?

A képviselők átnézték a sportcsarnok belső felújítási munkálataira érkezett ajánlatot.

Dudás Gergely alpolgármester

Úgy gondolom, hogy hibáztunk, mert ezt a munkát már előbb meg kellett volna csináltatni, ezzel nem lehet tovább várni, nehogy kidőljön a fal, mert akkor lesz csak baj! A bajt meg kell előzni!

További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt.

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést:

Aki egyetért azzal, hogy a sportcsarnok utólagos szigetelésének javítására és az alaptest megerősítésére vonatkozó árajánlatnak megfelelően az utólagos szigetelés javítását, és az alaptest megerősítése munkák elvégzését megrendeljük, kérem, kézfeltartással szavazzon!

A Képviselő-testület **5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** meghozta a következő határozatot:

89/2012. (XI.8.) Képviselő-testületi határozat

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tolmácsi sportcsarnok utólagos szigetelés-javítás és alaptest megerősítés munkálataira a Börzsöny Kontakt Kft-től (2657 Tolmács, Béke tér 16.) beérkezett árajánlatot elfogadja, és az árajánlat szerint megrendeli a Sportcsarnok (Tolmács, Sport utca 1.) utólagos szigetelés-javításának, valamint az alaptest megerősítési munkáinak elvégzését, összesen 1.555.970 Ft + áfa díj, azaz bruttó 1.976.081 Ft (anyag- és munkadíj együtt) díj ellenében.

A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatokat megrendelje, a munkálatokra vonatkozó szerződést megkösse, és a munkálatokat az önkormányzat részéről összefogja, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta.

K. m. f.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

A jegyzőkönyv hiteles.

Csehek József
képviselő